



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 64 800 700, факс: +359 64 84 42 30
ел.поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

№ ВУ-40

1603. 2018 год.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № ВЦ- 40/21.03.2018 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **Инженеринг за обект Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00226-2018-0011:

Въпрос 1:

В Раздел I, Техническа спецификация, т.9.1. Обхват на работите е посочено: „Подмяна на главния трансформатор за работа на преобразуване на напрежението от 110 kV на 20 kV“. Моля, Възложителят да уточни, освен подмяната на трансформатора трябва ли да бъде подменено друго оборудване, например – КРУ, кабели и др. В случай, че отговорът е положителен, моля Възложителят да даде указания.

Отговор 1:

Раздел I, Техническа спецификация, т.9.1. Обхват на работите, освен посоченото от заинтересованото лице е посочено още, че следва да бъде направена „подмяна на всички кабели между трансформаторите...“

....Изпълнителят трябва да осигури цялостно електроснабдяване, измерване и разпределяне на ел. енергията, за да покрие всички изисквания за безопасна и надеждна енергийна система....

....Изпълнителят трябва да проектира и монтира площадковата ел. разпределителна система, която да включва трансформатори, разпределителни табла и моторни контролни центрове (МСС), разположени където е необходимо на площадката, включително всички силови, контролни и измерителни кабели свързани с разпределителните центрове....“

Участниците следва да спазват изискванията на Техническата спецификация.

Въпрос 2:

В Техническата спецификация на стр. 63, т.7.2.13 е посочено: Състояние на стоманобетоновата конструкция е задоволително. **Изсушителните полета не са предмет на тържната процедура.**

Моля, Възложителят да уточни поз. 30 „Изсушителни полета“ от Ценовата таблица подлежи ли на оферирание?

Отговор 2:

Да. В Техническата спецификация на стр. 63, т.7.2.13 е посочено: „Предвижда се на 10 120 m² от изсушителните полета в близост до Ел. подстанцията да се изгради фотоволтаична инсталация“, т.е. наличните такива върху тази територия трябва да бъдат разрушени и терена подготвен за изграждането на фотоволтаичната инсталация.

Освен това в ИП, стр. 74, **Таблица 8** Титулен списък ПСОВ гр. Плевен- реконструкция и модернизация, т. 29 за изсушителните полета е посочено, че следва да бъде извършена рехабилитация на дренажи и свързаните с това видове СМР.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
Кмет на Община Плевен

