



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, тел.: +359 64 800 700, факс: +359 64 84 42 30
ел. поща: mayor@pleven.bg; интернет страница: www.pleven.bg

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

№ ВУ 13
10.04 2018 год.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № ВЦ-13/05.04.2018 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: **Инженеринг за обект Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия**, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00226-2018-0011:

Въпрос 1:

В Раздел I, Техническа спецификация, т.7.2.15. Административно – лабораторна сграда. Да се изпълни цялостен ремонт на Административно – лабораторна сграда и т.8 ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ СГРАДИТЕ В ПСОВ, под-точка 8.1. Изисквания към проекта и строителство. Административната сграда, трябва да се санира, като се включват и ново оборудване за ЦДП, ново оборудване за лабораторията, ново преоборудване на всички помещения и възли.

От описаното по-горе разбираме, че Възложителят изисква от участниците оферирание на „ново оборудване за лабораторията“, но в тръжните документи няма информация какво трябва да включва.

Молим Възложителят да представи спецификация/изисквания за необходимото лабораторно оборудване с цел равнопоставеност при оферирането на всички участници.

Молим Възложителят да упомене в коя прогнозна стойност влиза лабораторното оборудване и съответно в коя графа следва да бъде попълнено в ценовата оферта (СМР или Машини).

Отговор 1:

В изготвения идеен проект липсва спецификация на лабораторното оборудване. Участниците трябва да предвидят всички необходими апарати, тестове, консумативи за извършване на анализ на физико-химични параметри на отпадъчните води. (активна реакция, неразтворени вещества, БПК, ХПК, азот, фосфор, арсен, олово, мед, хром шествалентен, никел, цинк, цианиди, мазнини, анионоактивни детергенти, феноли летливи, нефтопродукти)

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ
Кмет на Община Плевен

